

Rakennusautomaatio
Urakoitsijan itselleluovutuspöytäkirja

(pöytäkirja liitetään mukaan ede- filen lähetyksen yhteydessä)

Kohde:
Alakeskukset:

AK nro	IP OSOITE:	MASK:	GW:	BAC OSOITE:	BAC PORTTI:	DEVICE NAME:
AK1						
AK2						
AK3						
AK4						
AK5						
AK6						
AK7						
AK8						
AK9						
AK10						
BBMD IP						

Ohjelmat:

	kyllä	ei
Hälytysluokat A=1, B=2, C=3, D=4		
Pistekuvaukset tehty ja tarkistettu		
Mittapisteiden yksiköt tehty ja tarkistettu		
Kaikki asetusarvot- ja viiveet muutettavissa; asetukset, hälytykset, raja- arvot, hälytysviiveet		
Kaikki säädinparametrit muutettavissa kaikista säätöpiireistä; P- alue/Vahvistus, I- aika, kuollutalue, säätöväli		
Urakoitsija tehnyt itselleluovutuksen vaadituista määrittämisistä ja kohde integroitavissa		

Urakoitsija:

Päivä ja allekirjoitus:

Jakelu: